



专注·专业·高效

货物采购 公开招标文件

《经专家论证后》

(第一册, 专用条款)

项目名称： 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分
中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环控与
生产系统采购项目

项目编号： YC21XX00ZC005

采 购 人： 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分
中心

招标代理机构： 云浮市永诚招标代理有限公司

2020 年 2 月 10 日

温馨提示!!!

(本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以采购文件为准)

- 一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前 30 分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。
- 三、 各投标人请注意区分投标保证金、购买采购文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按采购文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度及投标的资格。
- 四、 投标保证金必须于第二章《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第二章《投标资料表》）。由于转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒绝，建议至少提前 2 个工作日转账。
- 五、 投标文件应按顺序编制页码。
- 六、 请仔细检查投标文件是否已按采购文件要求盖章、签名、签署日期。
- 七、 请正确填写《开标一览表（报价表）》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。
- 八、 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
- 九、 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表。
- 十、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件递交截止时间的 3 日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知我公司。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 十一、 **首次参与政府采购项目投标的供应商**，应在**报名成功后最迟必须于开标前一日**登录广东省政府采购网进行注册。注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：**020-8318 8500、8318 8580**。
- 十二、 在云浮地区范围内参与公共资源交易活动并且符合所参加的公共资源交易活动有关法律法规规定的有关企业。直接登录云浮市公共资源交易网（<http://ggzy.yunfu.gov.cn>）进行免费注册（具体操作步骤详见登记页面“录入指引”手册），并按要求扫描上传相关证件资料。
- 十三、 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按采购文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

文件构成

第一册 专用条款

第一章 投标邀请

第二章 投标资料表

第三章 用户需求书

第四章 评分体系与标准

第五章 合同通用条款

第六章 投标文件格式

第二册 通用条款

第七章 投标人须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编制

四、投标文件的递交

五、开标与评标

六、授予合同

目 录

(第一册, 专用条款)	5
第一章投标邀请	5
第二章投标资料表	8
第三章用户需求书	10
第四章评分体系与标准	36
第五章合同通用条款.....	42
第六章投标文件格式.....	46

(第一册, 专用条款)

第一章 投标邀请

云浮市永诚招标代理有限公司(以下简称“政府采购代理机构”)受岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心(以下简称“采购人”)的委托,对岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环控与生产系统采购项目进行公开招标采购,欢迎符合条件的供应商投标。

一、采购项目编号: YC21XX00ZC005

二、项目名称: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环控与生产系统采购项目;

三、采购项目预算金额(元): 人民币 9098661;

四、采购数量: 1 批;

五、采购项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求,需要落实的政府采购政策):

5.1 产品详细技术参数及执行标准、规格及主要配件详见招标文件中的“用户需求书”。

5.2 本项目采购本国产品。

5.3 本项目属于政府采购项目。

5.4 监管部门: 云浮市财政局。

5.5 需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库〔2011〕181号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2020〕141号)、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)。

六、供应商资格:

6.1 供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件:

1) 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,提交法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2) 2019 年 财务报告或提供 2020 年 1 月 至今<至少一个月>的财务状况;其他组织,可提供银行出具的资信证明。

3) 2020 年 1 月 至今<至少一个月>缴纳税收和社保的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明。

4) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面承诺。

5) 提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供《承诺函》)

6.3 本项目不接受联合体投标。

说明: 获取招标文件时, 提供如下资料 (加盖单位公章)。(本项目不接受邮寄)

- 1) 分别提交法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证和税务登记证 (或三证合一证明) 证明文件, 自然人的身份证明; (购买文件时原件核查)
- 2) 《采购文件发售登记表》, 可在招标代理机构网站 (<http://www.gdzzzb.com/>) 中“下载专区”下载。
- 3) 购买招标文件经办人, 需提供:
 - a) 经办人如是法定代表人, 需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件;
 - b) 如是投标人授权代表, 需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件;注: 以上资料除《采购文件发售登记表》外, 均须同时放入投标文件中。

5) 采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的投标人投标。

6) 采购代理机构在招标文件发售期内通过“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn) 查询供应商信用记录。采购代理机构对供应商信用记录进行甄别, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 拒绝其参与政府采购活动 (处罚期限届满的除外)。

七、符合资格的供应商应当在 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 23 日期间 (8:00-11:30, 14:00-17:30 办公时间内, 不少于 5 个工作日, 法定节假日除外) 到云浮市永诚招标代理有限公司 (详细地址: 新兴县新城镇东堤中路 3 号百合山花园 (商业街) 首层 28 号商铺) 购买招标文件, 招标文件每份人民币 300.00 元整 (含电子光盘), 售后不退。

八、投标截止时间: 2020 年 3 月 3 日 15 时 00 分 (响应文件递交时间: 2020 年 3 月 3 日 14:30—15:00)。

九、提交投标文件地点: 新兴县新城镇东堤中路 3 号百合山花园 (商业街) 首层 28 号商铺 (云浮市永诚招标代理有限公司会议室)。

十、开标时间: 2020 年 3 月 3 日 15 时 00 分。

十一、开标地点: 新兴县新城镇东堤中路 3 号百合山花园 (商业街) 首层 28 号商铺 (云浮市永诚招标代理有限公司会议室)。

十二、本公告期限 (5 个工作日) 自 2020 年 2 月 11 日至 2020 年 2 月 23 日止。

十三、本项目相关公告在以下法定媒体发布: 中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网中国政府采购网广东分网 (<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、云浮市政府采购网 (<http://yunfu.gdgp.com/>)、云浮市公共资源交易网 (<http://ggzy.yunfu.gov.cn/>) 和招标代理机构网站 (<http://www.gdzzzb.com/>)。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达, 不再另行通知。

十四、联系事项:



(一) 采购单位: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心

地址: 广东省云浮市

联系人: 梁小姐

联系电话:

传真:

邮编:

(二) 采购代理机构: 云浮市永诚招标代理有限公司

地址: 新兴县新城镇东堤中路3号百合山花园(商业街)首层28号商铺

联系人: 练先生 联系电话: 0766-2937696

传真: 0766-2937696 邮编: 527400

(三) 采购项目联系人: 黎小姐

联系电话: 0766-2937696

附件: 1、委托代理协议

2、招标文件

发布人: 云浮市永诚招标代理有限公司

发布时间: 2020年2月10日

第二章 投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与第二册《投标人须知》条款项号对应的条款，是对第二册《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

条款项号	内 容
一、说明	
2.3	采购人名称：岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 资金来源：财政性资金
2.4	采购代理机构：云浮市永诚招标代理有限公司 地址：新兴县新城镇东堤中路3号百合山花园（商业街）首层28号商铺（云浮分公司新兴办事处） 电话：0766-2937696；传真：0766-2937696。
6.1	实施政府采购信用担保：不适用。
二、招标文件	
10.1	集中答疑会或现场考察：不举行。
三、投标文件的编制	
14.3.1.3	（境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。
14.3.2.2	（境外货物）进口环节关税和增值税：无。
14.3.2.4	（境外货物）其他伴随的服务费用：无。
14.6	投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
14.7	1) 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 2) 每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
14.8	不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。
19.1	1. 投标保证金金额： RMB91005 元（人民币玖万壹仟零伍元整） 2. 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账，投标保证金必须从投标人的基本账户转出）。 3. 投标保证金指定转入账号： 收款单位名称：云浮市永诚招标代理有限公司 账号：8002 0000 0085 49168 开户银行：广东新兴农村商业银行股份有限公司营业部 传真号码：0766-2937696 注：投标人请在缴款凭证“备注”栏写明 YC21XX00ZC005，以便查询。 4. 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 5. 投标保证金缴纳凭证复印件须加盖公章须投标文件一同递交。

	6. 投标人缴纳的投标保证金如在开标时间后到账的, 则为无效投标, 以代理机构的银行查询结果证明为准。
20.1	投标有效期: 90 天。
21.1	投标文件份数: 正本一份, 副本五份, 电子文件一份。(每页须加盖投标人公章, 副本可用正本复印。)
四、投标文件的递交	
23.1	投标文件递交截止日期和时间、地址: 按招标文件第一章投标邀请中规定。
五、开标与评标	
26.1	评标委员会由 5 名单数组成, 由招标代理机构从专家库随机抽取的专家组成。
26.4	评标方法: 独立评审, 均采用综合评分法。
30.2	定标原则: 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人, 排名第二的投标人为第二中标候选人。
六、授予合同	
34.1	合同签订时间: 自《中标通知书》发出之日起三十日内
36.1	履约保证金: 无
37.1	<p>1. 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费:</p> <p>(1) 以中标通知书中中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的计价格[2002]1980 号、国家发改委[2003]857 号及发改价格[2011]534 号文规定的“货物类”计算。</p> <p>(2) 招标代理服务费的缴纳形式:</p> <p>a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式; b. 招标代理服务费付至: 收款人名称: 云浮市永诚招标代理有限公司 开户银行: 广东新兴农村商业银行股份有限公司洞口支行 账 号: 8002 0000 0084 91058 行 号: 3145 9380 0067 (提醒: 该行号不是账号! 仅适用于网银跨行支付时 汇款人能够快速寻找开户银行信息)</p> <p>2. 投标人应签署第七章所附格式的招标代理服务费承诺书, 作为投标文件的一部分。</p> <p>3. 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后, 凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账, 须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。</p>

第三章用户需求书

说明:

1. 投标人须对本项目为单位的货物进行整体响应,任何只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数,但不作为无效投标条款。
3. 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的,投标人应在报价表中清晰列明“标的名称、规格型号、数量、单价”。

采购内容	数量	完成期	最高限价
◆岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环控与生产系统采购项目	1 批	自合同签订之日起 90 日历天	人民币 9098661.00 元

一、技术要求及参数:

项目采购清单一览:

序号	项 目	单位	数量	单价(元)	金额(元)
1	50 米蛋鸡设备	栋	1	1,447,561	1,447,561
2	40 米蛋鸡设备	栋	1	1,388,399	1,388,399
3	肉鸡设备	栋	2	1,318,554	2,637,109
4	双层平养设备	栋	2	1,812,797	3,625,594
合计					9,098,661

(一) 50 米蛋鸡设备: (数量: 1 栋)

1、安装规格:

鸡舍规格	<u>50</u> 长 m* <u>10</u> 宽 m* <u>3.8</u> *侧墙高 m	组数	<u>3</u> 层 <u>3</u> 列; <u>29</u> 组笼/列, 共 <u>87</u> 组	
笼底承重	<u>50</u> KG/m ² 笼底	单栋饲养量	<u>8352</u>	只
单组笼架外包尺寸	<u>1.43</u> 长 m* <u>1.52</u> 宽 m* <u>2</u> 高 m	养殖密度	<u>8</u> 只鸡 /鸡笼; 占笼 <u>487.5</u> cm ² /只	
	<u>140</u> 长 cm* <u>120</u> 宽 cm* <u>42</u> 高 cm	笼架列间距	走道宽度___米, 与侧墙距___米	

2、采购清单:



序号	设备种类	名称	分项	规格要求	单栋数量	单位	备注
1	笼架系统	笼网	隔网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 2.0$	783	块	
			门网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 2.0$	522	块	
			笼门	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 3.0$	1044	块	
			顶网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 2.0$	522	块	全配顶网
			底网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径纵向 $\geq\Phi 2.0\text{mm}$, 横向 $\geq\Phi 2.0\text{mm}$, 坡度 $8-9^\circ$	522	块	
			后网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 2.0$	522	块	
			护蛋板	材质采用 $\geq 275\text{g}/\text{m}^2$ 镀锌板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	87	组	
			踏脚	1.2 寸热镀锌钢管, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$	93	组	第一层配置
		其他配件	C 型钢钉、地脚螺丝等配件	87	组		
		支架	笼架	材质 275g 镀锌板或热浸锌, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 含调节螺丝、挂笼横梁	90	套	
			纵向连接板	材质采用 $\geq 275\text{g}/\text{m}^2$ 镀锌板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	90	组	
		料槽	食槽	采用 PVC 料槽, 采食端高度 100mm。	90	组	配料槽分格板
			食槽支撑板	热镀锌钢板压型, 踏管层厚度 $\geq 2.0\text{mm}$	720	个	
		粪带托架	粪带支撑杆	镀铝锌板压型, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 清粪带安装间隙 250mm (笼底与笼面)	90	组	



2	喂料系统	料塔	双面镀锌钢板, 厚度 1.2mm, ≥ 5 吨, 底部出料口与料管需软连接。	1	套	不含表面涂层	
		防雷	料塔单独接地棒, 入地 >1.5 m, 地线线径 ≥ 16 mm ² 。	1	套		
		称重器	精度 C3 级, 防护等级 \geq IP67, (可远程监测, 含连接盒、控制仪表)	1	套	不含称重联网系统	
		输料主管	A 级 PVC 耐磨管 $\phi 90$, 厚度 ≥ 4.8 mm, 每个落料口配套落料开关。(含下料三通、连接件、弯管、固定件等)	1	栋	不含舍外上料管支撑架水泥座(2-4 个)	
		绞龙	南非进口绞龙	1	栋		
		主料线驱动系统	末端配料位传感器, 国产知名品牌电机, ≥ 0.75 KW, 380V, IP54。(含电机、料靴、绞龙轴、固定箱、吊链、法兰等)	1	套		
		小行车架	单个料斗 ≥ 45 kg, 热镀锌钢板	1	套		
		行车电机	功率 ≥ 1.1 kw, 380V, IP54	1	台		
		喂料轨道	热镀锌方管	1	栋		
		限位开关	标配, IP67 防护等级, 前后限位保护	1	栋		
3	清粪系统	纵向清粪系统	清粪机头	热镀锌板, 厚度 ≥ 3.0 mm, 采用防跑偏滚轴	3	套	
			鸡粪刮刀	塑料	3	列	
			三角刮刀	每条粪带配置三角刮刀, 防止粪带内侧鸡毛杂物卷入滚轮。	3	列	
			电机	380V, 防护等级 IP54, 绝缘等级 F, 一台电机带三层	3	套	
			粪带	pp 材质, 厚度 ≥ 1.0 mm	9	条	



			清粪尾架	热镀锌板, 钢材厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。	3	套	配挡粪幕布。		
			横斜向清粪系统	热镀锌板, PVC 绿色清粪带, 厚度 $\geq 4.0\text{mm}$, 宽度 600mm, 国产名优电机, 防护等级 IP54, 绝缘等级 F, 采用横向一体粪带(末端斜提升); 含末端横向粪沟活动热镀锌粪沟盖板, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$	1	套			
4	饮水系统	水线系统	调节阀	$\phi 25$, 一条水线独立一个(含连接和固定配件)	9	套			
			水线	22X22mm PVC 方管(含方管直接)	87	组	置于笼内中央位置		
			乳头	左右两格共用 2 个乳头单个乳头; 一体式乳头。	87	组			
			接水槽	PVC	87	组			
			定时自动反冲装置	每个调压阀配套一个, 具备手自一体定时冲洗水线	1	栋			
		主水管系统	脉冲水表	尺寸 DN32, 流量范围 500-8000L/h, 压力等级 PN1.0MPa, 精度 10L/P, 误差: $\leq 2\%$, 需接入环控器。	1	套			
			减压阀	尺寸 DN 32, 调压范围 0.1-1.2MPa, 压力等级 PN1.0MPa	1	套			
			加药系统	500L 锥底白色 PE 加药罐(带支架)+变频压力水泵, 罐体厚度 $\geq 5.0\text{mm}$	1	套			
			过滤器	精度 ≥ 120 目	1	套			
			球阀	$\phi 32$ 、 $\phi 25$, 压力等级 PN1.0MPa, PVC 材质。	1	批			
			主水管	$\phi 32$ PVC 管(含前端进水系统和末端排水组件)	1	批			
		5	照明系统	LED 灯	—	1、上层灯管, 直流电压 $\leq 48\text{V}$ 供电, 防护级别 IP67, 5000K 色温, 底层笼料槽位置照度在 $\geq 35\text{Lux}$, 杜绝频闪, 一体防水对插式灯线;	1	栋	



				2、▲流明值 (Efficacy) $\geq 127 \text{ lm/W}$; (须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明) 3、▲半光角度 ≥ 130 度。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)			
		调光器	—	调光器带手自动切换功能,可单列调控开关。	1	栋	
6	控制系统	电控柜	—	采用镀锌钢板,外加涂层,采用国内名优品牌元器件。控制柜采用一体柜设计,手自一体控制;末端清粪电箱配置4P航空插座(16A, IP67)及一开二三插;主电柜内预留安装一组用于临时用电接入的带漏电空开电路。	1	套	
		应急通风控制		当环控器意外失效导致的舍内高温异常等意外,能强制自动启动2台风机应急通风,由机械温度探头触发。	1	套	
		紧急供电		预留插拔式供电端口,5P防水航空插座,满足使用功率 $\geq 20\text{kW}$ 。	1	套	
		动力电线电缆	—	国标铜芯多股电线、电缆,风机、水泵、喂料等电机类需采用4芯电缆。	1	批	
		防雷防浪涌		配备防雷击防浪涌保护器,料塔、电箱配置单独接地棒,地线线径 $\geq 16\text{mm}^2$ 。	1	套	
		电线桥架	—	主线槽采用镀锌密闭线槽,分支采用国标PVC电工线管,安全可靠。	1	栋	
		7	集蛋系统	舍内集蛋机	—	塑料集蛋爪;每层带有清洁过滤装置;含集蛋台;	3
纵向笼前鸡蛋输送带	—			PP编织带,宽度100mm,厚度1.0	1600	米	



		蛋带托	—	1.5米/个	550	个		
8	保温系统	高温空气能	空气源热泵机组	含热源机组，一拖二设计	1	套	两栋舍配一套空气能，单价为半套价格。	
			舍内笼顶散热管	每层笼底8路（4组来回）布置，配置两层，顶层不配，直径Φ20；	1	栋		
9	加湿消毒系统	喷雾系统	—	配置高压喷雾主机，主管道采用紫铜管，分支管道采用PE管，全不锈钢喷头，铜喷座，喷头间距≤2.5m，高压喷射半径≥3.0m，30-35微米雾化颗粒，每栋鸡舍纵向安装2条喷雾线	1	套		
10	环控系统	风机	纵向风机	1、2.2KW； 2、▲0PA 风量≥59500m3/h， 50PA 风量 ≥ 50200M3/h， 149PA 风量≥20500m3/H。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明）	3	台	DA1700-7	
			纵向变频风机	1、2.2KW； 2、▲0PA 风量≥65500m3/h， 50PA 风量 ≥ 55000M3/h， 125PA 风量≥36000m3/H。（须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明）	1	台	DA1700-6 LPC	
			横向风机	1、885W； 2、0PA 风量≥24800m3/h， 30PA 风量≥22500m3/h， 60PA 风量≥20000m3/h。	2	台	DA820	
			湿帘	山墙	PVC 材质，水箱一体外挂式。含水泵、7060 水帘，150mm 厚度	1	套	PADS 1.8M*7.2M
				侧墙	PVC 材质，水箱一体外挂式。含水泵、7060 水帘，150mm 厚度	2	套	PADS 1.8M*6M
			小窗	窗体	20PA 风量 2500M3/H，一体成型，尺寸 885MM*325MM，安装开孔尺寸：840MM*270MM	22	个	DA1911



		电机	DC24V , 600MM 行程 , IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能和手动按钮。	2	个	DA1754-150
	百叶窗	窗体	10pa 风量 18200M3/H, 尺寸 1538MM*1538MM, 开孔尺寸 1445MM*1445MM。5 层百叶风门	13	个	DA17K
		电机	DC24V , 600MM 行程 , IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能和手动按钮。	1	个	DA1754-150
	环控器	环控器与生产电脑	32 路继电器输出, 18 路 0-10v 输出, 18 路 0-10V 输入, 4 路模拟输入、2+2 模拟量可编程输出输出。	1	个	DOL 530 Poultry, 10" Large 32RL w/sp.
		生产管理与环控软件	DOL 534+DOL535 生产管理、环控软件	1	套	DOL534+DOL535 Broiler, Poultry Production SW
		农场环控、生产和管理软件	安装在办公室电脑, 可以作为本地服务器, 远程数据上传集团服务器, 本地生产管理分析、环控设置、管理、监控和分析, 提供养殖生产、管理、监控提供指引	1	套	Farmonline
		紧急开启系统	电脑故障、断电时候可紧急打开小窗、风机阀门、隧道风门等	1	套	DOL 278A
		报警系统	GSM 10 路继电器输出, 10 路可编程模拟量和开关量输入, 可以联入 Farmonline 农场生产管理软件、报警同时通过手机、APP、电脑软件逐级上报, 管理员需要通过指纹、账号确认报警。责任管理清晰。	1	套	DOL 2400
		CO2 传感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-10000PPM 量程, IP67 防水等级	1	个	DOL 19, 0-10000PPM
		负压传感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-100PA 量程, IP67 防水等级	1	个	413240 , 0-100PA



		温湿度传感器	DC15-30V , 1P69K 防水等级	3	个	DOL 114
		室内温度传感	DC15-30V , 1P69K 防水等级	8	个	DOL 12
		室外传感器天气防护罩	防雨、防尘功能, 抗阳光干扰	1	个	
		鸡称	具备肉鸡自动体重分析软件、10-30VDC , IP67 防水等级、耐酸碱腐蚀。	12	个	DOL94-10
		饲料批量称	误差精度: 0.03%, 电源 230-240VAC, 功率 80W, 最少称重 0.5KG, 通过环控生产管理电脑控制称重喂料曲线, 数据自动上传到农场管理软件,	1	个	DOL99B
		电缆	含电缆、桥架	1	套	
		小窗附件	8MM 热镀锌拉杆, 转角轮,	1	套	

(二) 40 米蛋鸡设备: (数量: 共 1 栋)

1、安装规格:

鸡舍规格	<u>40</u> 长 m* <u>10</u> 宽 m* <u>3.8</u> *侧墙高 m	组数	<u>3</u> 层 <u>3</u> 列: <u>21</u> 组笼/列, 共 <u>63</u> 组	
笼底承重	<u>50</u> KG/m ² 笼底	单栋饲养量	<u>6048</u>	只
单组笼架外包尺寸	<u>1.43</u> 长 m* <u>1.52</u> 宽 m* <u>2</u> 高 m	养殖密度	<u>8</u> 只鸡 /鸡笼; 占笼 <u>487.5</u> cm ² / 只	
	<u>140</u> 长 cm* <u>120</u> 宽 cm* <u>42</u> 高 cm	笼架列间距	走道宽度__米, 与侧墙距__米	

2、采购清单:

序号	设备种类	名称	分项	规格要求	单栋数量	单位	备注
1	笼架系统	笼网	隔网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径≥Φ 2.0.	567	块	



			门网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 2.0$	378	块				
			笼门	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 3.0$	756	块				
			顶网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 2.0$	378	块	全配顶网			
			底网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径纵向 $\geq\phi 2.0\text{mm}$, 横向 $\geq\phi 2.0\text{mm}$, 坡度 8-9°	378	块				
			后网	材质: 275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌, 线径 $\geq\Phi 2.0$	378	块				
			护蛋板	材质采用 $\geq 275\text{g}/\text{m}^2$ 镀锌板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	63	组				
			踏脚	1.2 寸热镀锌钢管, 壁厚 $\geq 2.5\text{mm}$	69	组	第一层配置			
			其他配件	C 型钢钉、地脚螺丝等配件	63	组				
			支架	笼架	材质 275g 镀锌板或热浸锌, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 含调节螺丝、挂笼横梁	69	套			
				纵向连接板	材质采用 $\geq 275\text{g}/\text{m}^2$ 镀锌板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	69	组			
			料槽	食槽	采用 PVC 料槽, 采食端高度 100mm。	69	组	配料槽分格板		
				食槽支撑板	热镀锌钢板压型, 踏管层厚度 $\geq 2.0\text{mm}$	414	个			
			粪带托架	笼粪带支撑杆	镀铝锌板压型, $\delta \geq 1.0\text{mm}$, 清粪带安装间隙 250mm (笼底与笼面)	69	组			
			2	喂料系统		料塔	双面镀锌钢板, 厚度 1.2mm, ≥ 5 吨, 底部出料口与料管需软连接。	1	套	不含表面涂层
						防雷	料塔单独接地棒, 入地 $>1.5\text{m}$, 地线线径 $\geq 16\text{mm}^2$ 。	1	套	
称重器	精度 C3 级, 防护等级 $\geq \text{IP67}$, (可远程监测, 含连接盒、控制仪表)	1				套	不含称重联网系统			



			输料主管	A 级 PVC 耐磨管φ 90，厚度≥4.8mm，每个落料口配套落料开关。（含下料三通、连接件、弯管、固定件等）	1	栋	不含舍外上料管支撑架水泥座（2-4 个）
			绞龙	南非进口绞龙	1	栋	
			主料线驱动系统	末端配料位传感器，国产知名品牌电机，≥0.75KW，380V，IP54。（含电机、料靴、绞龙轴、固定箱、吊链、法兰等）	1	套	
			小行车架	单个料斗≥45kg，热镀锌钢板	1	套	
			行车电机	功率≥1.1kw，380V，IP54	1	台	
			喂料轨道	热镀锌方管	1	栋	
			限位开关	标配，IP67 防护等级，前后限位保护	1	栋	
3	清粪系统	纵向清粪系统	清粪机头	热镀锌板，厚度≥3.0mm，采用防跑偏滚轴	3	套	
			鸡粪刮刀	塑料	3	列	
			三角刮刀	每条粪带配置三角刮刀，防止粪带内侧鸡毛杂物卷入滚轮。	3	列	
			电机	380V，防护等级 IP54 ，绝缘等级 F，一台电机带三层	3	套	
			粪带	pp 材质，厚度≥1.0mm	9	条	
			清粪尾架	热镀锌板，钢材厚度≥3.0mm。	3	套	配挡粪幕布。
		横斜向清粪系统	—	热镀锌板，PVC 绿色清粪带，厚度≥4.0mm，宽度 600mm，国产名优电机，防护等级 IP54 ，绝缘等级 F，采用横向一体粪带（末端斜提升）；含末端横向粪沟活动热镀锌粪沟盖板，厚度≥2.0mm	1	套	



4	饮水系统	水线系统	调节阀	φ 25, 一条水线独立一个 (含连接和固定配件)	9	套	
			水线	22X22mm PVC 方管 (含方管直接)	63	组	置于笼内中央位置
			乳头	左右两格共用 2 个乳头单个乳头	63	组	
			接水槽	PVC	63	组	
			定时自动反冲装置	每个调压阀配套一个, 具备手自一体定时冲洗水线	1	栋	
		主水管系统	脉冲水表	尺寸 DN32, 流量范围 500-8000L/h, 压力等级 PN1.0MPa, 精度 10L/P, 误差: ≤ 2%, 需接入环控器。	1	套	
			减压阀	尺寸 DN 32, 调压范围 0.1-1.2MPa, 压力等级 PN1.0MPa	1	套	
			加药系统	500L 锥底白色 PE 加药罐 (带支架) +变频压力水泵, 罐体厚度 ≥ 5.0mm	1	套	
			过滤器	精度 ≥ 120 目	1	套	
			球阀	φ 32、φ 25, 压力等级 PN1.0MPa, PVC 材质。	1	批	
	主水管		φ 32Pvc 管 (含前端进水系统和末端排水组件)	1	批		
	5	照明系统	LED 灯	—	1	栋	
			调光器	—	1	栋	



6	控制系统	电控柜	—	采用镀锌钢板, 外加涂层, 采用国内名优品牌元器件。控制柜采用一体柜设计, 手自一体控制; 末端清粪电箱配置 4P 航空插座 (16A, IP67) 及一开二三插; 主电柜内预留安装一组用于临时用电接入的带漏电空开电路。	1	套	
		应急通风控制	—	当环控器意外失效导致的舍内高温异常等意外, 能强制自动启动 2 台风机应急通风, 由机械温度探头触发。	1	套	
		紧急供电	—	预留插拔式供电端口, 5P 防水航空插座, 满足使用功率 $\geq 20\text{kW}$ 。	1	套	
		动力电线电缆	—	国标铜芯多股电线、电缆, 风机、水泵、喂料等电机类需采用 4 芯电缆。	1	批	
		防雷防浪涌	—	配备防雷击防浪涌保护器, 料塔、电箱配置单独接地棒, 地线线径 $\geq 16\text{mm}^2$ 。	1	套	
		电线桥架	—	主线槽采用镀锌密闭线槽, 分支采用国标 PVC 电工线管, 安全可靠。	1	栋	
7	集蛋系统	舍内集蛋机	—	塑料集蛋爪; 每层带有清洁过滤装置; 含集蛋台;	3	套	
		纵向笼前鸡蛋输送带	—	PP 编织带, 宽度 100mm, 厚度 1.0	1200	米	
		蛋带托	—	1.5 米/个	400	个	
8	保温系统	高温空气源热泵机组	—	含热源机组, 一拖二设计	1	套	两栋舍配一套空气能, 单价为半套价格。
		舍内笼顶散热管	—	每层笼底 8 路 (4 组来回) 布置, 配置两层, 顶层不配, 直径 $\Phi 20$;	1	栋	
8	加湿消毒系统	喷雾系统	—	配置高压喷雾主机, 主管道采用紫铜管, 分支管道采用 PE 管, 全不锈钢喷头, 铜喷座, 喷头间距 $\leq 2.5\text{m}$, 高压喷射半径 $\geq 3.0\text{m}$, 30-35 微米雾化颗粒, 每栋鸡舍纵	1	套	



				向安装 2 条喷雾线			
9	环控系统	风机	纵向风机	1、2.2KW; 2、▲0PA 风量≥59500m ³ /h, 50PA 风量≥50200M ³ /h, 149PA 风量≥20500m ³ /H。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)	3	台	DA1700-7
			纵向变频风机	1、2.2KW; 2、▲0PA 风量≥65500m ³ /h, 50PA 风量≥55000M ³ /h, 125PA 风量≥36000m ³ /H。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)	1	台	DA1700-6 LPC
			横向风机	1、885W; 2、0PA 风量≥24800m ³ /h, 30PA 风量≥22500m ³ /h, 60PA 风量≥20000m ³ /h。	2	台	DA820
		湿帘	山墙	PVC 材质, 水箱一体外挂式。含水泵、7060 水帘, 150mm 厚度	1	套	PADS 1.8M*7.2M
			侧墙	PVC 材质, 水箱一体外挂式。含水泵、7060 水帘, 150mm 厚度	2	套	PADS 1.8M*6M
		小窗	窗体	20PA 风量 2500M ³ /H, 一体成型, 尺寸 885MM*325MM, 安装开孔尺寸: 840MM*270MM	22	个	DA1911
			电机	DC24V, 600MM 行程, IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能和手动按钮。	2	个	DA1754-150
		百叶窗	窗体	10pa 风量 18200M ³ /H, 尺寸 1538MM*1538MM, 开孔尺寸 1445MM*1445MM。5 层百叶风门	13	个	DA17K
			电机	DC24V, 600MM 行程, IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能和手动按钮。	1	个	DA1754-150
		环控器	环控器与生产电脑	32 路继电器输出, 18 路 0-10v 输出, 18 路 0-10V 输入, 4 路模拟输入、2+2 模拟量可编程输出输出。	1	个	DOL 530 Poultry, 10" Large 32RL w/sp.
			生产管理与环控软件	DOL 534+DOL535 生产管理、环控软件	1	套	DOL534+DOL535 Broiler, Poultry Production SW



			农场环 控、生 产和管 理软件	安装在办公室电脑, 可以作为本地服务器, 远程数据上传集团服务器, 本地生产管理分析、环控设置、管理、监控和分析, 提供养殖生产、管理、监控提供指引	1	套	Farmonline
			紧急开 启系统	电脑故障、断电时候可紧急打开小窗、风机阀门、隧道风门等	1	套	DOL 278A
			报警系 统	GSM 10路继电器输出, 10路可编程模拟量和开关量输入, 可以联入Farmonline农场生产管理软件、报警同时通过手机、APP、电脑软件逐级上报, 管理员需要通过指纹、账号确认报警。责任管理清晰。	1	套	DOL 2400
			CO2传 感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-10000PPM 量程, IP67 防水等级	1	个	DOL 19, 0-10000PPM
			负压传 感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-100PA 量程, IP67 防水等级	1	个	413240 , 0-100PA
			温湿度 传感器	DC15-30V , 1P69K 防水等级	3	个	DOL 114
			室内温 度传感	DC15-30V , 1P69K 防水等级	8	个	DOL 12
			室外传 感器天 气防护 罩	防雨、防尘功能, 抗阳光干扰	1	个	
			鸡称	具备肉鸡自动体重分析软件、10-30VDC , IP67 防水等级、耐酸碱腐蚀。	12	个	DOL94-10
			饲料批 量称	误差精度: 0.03%, 电源 230-240VAC, 功率 80W, 最少称重 0.5KG, 通过环控生产管理电脑控制称重喂料曲线, 数据自动上传到农场管理软件,	1	个	DOL99B
			电缆	含电缆、桥架	1	套	
			小窗附 件	8MM 热镀锌拉杆, 转角轮,	1	套	

(三) 肉鸡设备: (数量: 共 2 栋)

1、单栋安装规格:



鸡舍规格	<u>50</u> 长 m* <u>10</u> 宽 m* <u>3.8</u> *侧墙高 m	组数	<u>3</u> 层 <u>3</u> 列; <u>28</u> 组笼/列, 共 <u>84</u> 组	
笼底承重	<u>50</u> KG/m ² 笼底	单栋饲养量	<u>10080</u>	只
单组笼架外包尺寸	<u>1.43</u> 长 m* <u>1.52</u> 宽 m* <u>2</u> 高 m	养殖密度	<u>10</u> 只鸡 /鸡笼; 占笼 <u>385</u> cm ² / 只	
	<u>140</u> 长 cm* <u>110</u> 宽 cm* <u>45/50</u> 高 cm	笼架列间距	走道宽度__米, 与侧墙距__米	

2、单栋采购清单：（数量：共 2 栋）

序号	设备种类	名称	分项	规格要求	单栋数量	单位	备注
1	笼架系统	笼网系统	隔网	材质：275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌，线径≥Φ 2.2.	513	块	
			笼门	材质：275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌，线径≥Φ 3.0、Φ 4.0	1008	块	
			前网	材质：275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌，线径≥Φ 3.0	504	块	
			顶网	材质：275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌，线径≥Φ 2.0，顶网格≤70mm×58mm	504	块	三层均配置
			后网	材质：铝锌层达到≥275g/m ² ，含铝量达到 10%，，线径≥Φ 2.5	504	块	
			底网	材质：275g 镀铝锌或黑线焊接后热浸锌，线径≥Φ 3.0，底网格≤50mm×50mm. 塑料垫网，菱形网格≤16mm×16mm，厚度 2.0mm	504	块	
			采食踏板	笼内固定 PVC, PVC 板厚度≥1.8mm	84	组	
			踏脚管	1.2 寸热镀锌钢管，壁厚≥2.5mm	90	组	第一层配置
			采食口调节板	塑料调节板，厚度≥2.0mm，高度为 42mm，分上下两端，呈∩形状，上端 31mm，下端 11mm，四层笼均安装塑料螺栓固定调节高	84	组	三层均安装
			其他配件	金属扣件、塑料扣件、C 型钢钉等配件	84	组	



		支架	笼架	材质采用 $\geq 275\text{g}/\text{m}^2$ 热镀锌板, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$, 含达克罗调节螺丝、挂笼横梁	90	套	
			纵向连接板	材质采用 $\geq 275\text{g}/\text{m}^2$ 热镀锌板, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	90	组	
		料槽	食槽	3.5mm 厚 PVC 挤塑成型, 安装平直, 接口外托拼接, 保证接口处平整不漏料, 底部外总宽度 $\geq 90\text{mm} \leq 95\text{mm}$, 近笼端内总高度 $\geq 45\text{mm} \leq 50\text{mm}$, 外侧内高度 $\geq 120\text{mm} \leq 130\text{mm}$,	90	组	三层均安装四分槽, 配料槽分格板
			食槽支撑板	热镀锌钢板压型, 踏管层厚度 $\geq 2.0\text{mm}$	540	个	
		粪带托架	笼粪带支撑杆	镀铝锌钢板压型, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$, $\geq 50\text{cm} \leq 65\text{cm}$ 间距布置, 清粪带安装间隙 180mm-200mm(笼底与笼面)	90	组	
2	清粪系统	纵向清粪系统	清粪机头	热镀锌板, 厚度 $\geq 3.0\text{mm}$, 采用防跑偏滚轴	3	套	
			鸡粪刮刀	塑料	3	列	
			三角刮刀	每条粪带配置三角刮刀, 防止粪带内侧鸡毛杂物卷入滚轮。	3	列	
			电机	380V, 防护等级 IP54 , 绝缘等级 F, 一台电机带三层	3	套	
			粪带	pp 材质, 厚度 $\geq 1.0\text{mm}$	12	条	
		清粪尾架	热镀锌板, 钢材厚度 $\geq 3.0\text{mm}$ 。	3	套	配挡粪幕布。	
		横斜向清粪系统	—	热镀锌板, PVC 绿色清粪带, 厚度 $\geq 4.0\text{mm}$, 宽度 600mm, 国产名优电机, 防护等级 IP54 , 绝缘等级 F, 采用横向一体粪带(末端斜提升); 含末端横向粪沟活动热镀锌粪沟盖板, 厚度 $\geq 2.0\text{mm}$	1	套	
3	饮水系统	水线系统	调节阀组件	$\phi 25$, 一条水线独立一个(含连接和固定配件)	18	套	
		水管		22X22mm PVC 方管	84	组	



			乳头	肉鸡专用乳头, 笼具每层单格笼均配置 2 个乳头	84	组		
			接水杯	pp 材质	84	组		
			水线升降	主力拉绳, 采用镀铝锌丝直径 $\geq 2.5\text{mm}$, 分绳采用不锈钢钢丝绳直径 $\geq 1.5\text{mm}$, 每一条水线独立升降。	84	组		
			自动反冲洗	每个调压阀配套一个, 具备手自一体定时冲洗水线	1	栋		
		主水管系统		脉冲水表	尺寸 DN32, 流量范围 500-8000L/h, 压力等级 PN1.0MPa, 精度 10L/P, 误差: $\leq 2\%$, 需接入环控器。	1	套	
				减压阀	尺寸 DN 32, 调压范围 0.1-1.2MPa, 压力等级 PN1.0MPa	1	套	
				加药系统	500L 锥底白色 PE 加药罐 (带支架) +变频压力水泵, 罐体厚度 $\geq 5.0\text{mm}$	1	套	
				过滤器	精度 ≥ 120 目	1	套	
				球阀	$\phi 32$ 、 $\phi 25$, 压力等级 PN1.0MPa, PVC 材质。	1	批	
				主水管	$\phi 32$ Pvc 管(含前端进水系统和末端排水组件)	1	批	
4	照明系统	LED 灯	—	上层灯泡, 直流电压 $\leq 48\text{V}$ 供电, 防护级别 IP67, 5000K 色温, 底层笼料槽位置照度在 $\geq 35\text{Lux}$, 杜绝频闪, 一体防水对插式灯线	1	栋		
		调光器	—	调光器带手自动切换功能, 可单列调控开关。	1	栋		
5	控制系统	电控柜	—	采用镀锌钢板, 外加涂层, 采用国内名优品牌元器件。控制柜采用一体柜设计, 手自一体控制; 末端清粪电箱配置 4P 航空插座 (16A, IP67) 及一开二三插; 主电柜内预留安装一组用于临时用电接入的带漏电空开电路。	1	套		



		应急通风控制		当环控器意外失效导致的舍内高温异常等意外,能强制自动启动2台风机应急通风,由机械温度探头触发。	1	套	
		紧急供电		预留插拔式供电端口,5P防水航空插座,满足使用功率≥20kW。	1	套	
		动力电线电缆	—	国标铜芯多股电线、电缆,风机、水泵、喂料等电机类需采用4芯电缆。	1	批	
		防雷防浪涌		配备防雷击防浪涌保护器,料塔、电箱配置单独接地棒,地线线径≥16mm ² 。	1	套	
		电线桥架	—	主线槽采用镀锌密闭线槽,分支采用国标PVC电工线管,安全可靠。	1	栋	
6	保温系统	高温空气能	空气源热泵机组	含热源机组,一拖二设计	1	套	两栋舍配一套空气能,单价为半套价格。
		舍内笼顶散热管		每层笼底8路(4组来回)布置,配置两层,顶层不配,直径Φ20;	1	栋	
7	加湿消毒系统	喷雾系统	—	配置高压喷雾主机,主管道采用紫铜管,分支管道采用PE管,全不锈钢喷头,铜喷座,喷头间距≤2.5m,高压喷射半径≥3.0m,30-35微米雾化颗粒	1	栋	
8	环控系统	风机	纵向风机	1、2.2KW; 2、▲0PA风量≥59500m ³ /h,50PA风量≥50200m ³ /h,149PA风量≥20500m ³ /H。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)	3	台	DA1700-7
			纵向变频风机	1、2.2KW; 2、▲0PA风量≥65500m ³ /h,50PA风量≥55000m ³ /h,125PA风量≥36000m ³ /H。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)	1	台	DA1700-6 LPC
			横向风机	1、885W; 2、0PA风量≥24800m ³ /h,30PA风量≥22500m ³ /h,60PA风量≥20000m ³ /h。	2	台	DA820



	湿帘	山墙	PVC 材质, 水箱一体外挂式。含水 泵、7060 水帘, 150mm 厚度	1	套	PADS 1.8M*7.2M
		侧墙	PVC 材质, 水箱一体外挂式。含水 泵、7060 水帘, 150mm 厚度	2	套	PADS 1.8M*6M
	小窗	窗体	20PA 风量 2500M3/H, 一体成型, 尺寸 885MM*325MM, 安装开孔尺 寸: 840MM*270MM	24	个	DA1911
		电机	DC24V, 600MM 行程, IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能 和手动按钮。	2	个	DA1754-150
	百叶窗	窗体	10pa 风量 18200M3/H, 尺寸 1538MM*1538MM, 开孔尺寸 1445MM*1445MM。5层百叶风门	13	个	DA17K
		电机	DC24V, 600MM 行程, IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能 和手动按钮。	1	个	DA1754-150
	环控器	环控器 与生产 电脑	32 路继电器输出, 18 路 0-10v 输 出, 18 路 0-10V 输入, 4 路模拟 输入、2+2 模拟量可编程输出输 出。	1	个	DOL 530 Poultry, 10" Large 32RL w/sp.
		生产管 理与环 控软件	DOL 534+DOL535 生产管理、环控 软件	1	套	DOL534+DOL535 Broiler, Poultry Production SW
		农场环 控、生 产和管 理软件	安装在办公室电脑, 可以作为本 地服务器, 远程数据上传集团服 务器, 本地生产管理分析、环控 设置、管理、监控和分析, 提供 养殖生产、管理、监控提供指引	1	套	Farmonline
		紧急开 启系统	电脑故障、断电时候可紧急打开 小窗、风机阀门、隧道风门等	1	套	DOL 278A
		报警系 统	GSM 10 路继电器输出, 10 路可 编程模拟量和开关量输入, 可以 联入 Farmonline 农场生产管理软 件、报警同时通过手机、APP、电 脑软件逐级上报, 管理员需要通 过指纹、账号确认报警。责任管 理清晰。	1	套	DOL 2400
		CO2 传 感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-10000PPM 量程, IP67 防水等级	1	个	DOL 19, 0-10000PPM



		负压传感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-100PA 量程, IP67 防水等级	1	个	413240 , 0-100PA
		温湿度传感器	DC15-30V , 1P69K 防水等级	3	个	DOL 114
		室内温度传感	DC15-30V , 1P69K 防水等级	8	个	DOL 12
		室外传感器天气防护罩	防雨、防尘功能, 抗阳光干扰	1	个	
		鸡称	具备肉鸡自动体重分析软件、10-30VDC , IP67 防水等级、耐酸碱腐蚀。	12	个	DOL94-10
		饲料批量称	误差精度: 0.03%, 电源 230-240VAC, 功率 80W, 最少称重 0.5KG, 通过环控生产管理电脑控制称重喂料曲线, 数据自动上传到农场管理软件,	1	个	DOL99B
		电缆	含电缆、桥架	1	套	
		小窗附件	8MM 热镀锌拉杆, 转角轮,	1	套	

(四) 双层平养设备: (数量: 共 2 栋)

1、单栋安装规格:

鸡舍规格	100 长 m×16 宽 m× 2.4+2.4m		单栋饲养量	—	羽/栋
	侧墙高				
饲养品种		上市体重 (斤)	—	饲养密度 (只)	—
					只/平方米

2、单栋采购清单: (数量: 共 2 栋)

设备种类	名称	分项	规格要求	单栋数量	单位	备注
喂料系统	绞龙系统	地斗	镀锌钢板, 规格: 1200*1200*1000 含支架	1	套	
		主料线驱动系统	三相 0.75kw 送料电机, 防护等级 IP55, 送料速度 ≥600kg/h, 配料满保护开关。	2	套	
		主线料管及绞龙、	1. A 级 PVC 耐磨管 φ 75, 2. 南非 TS 进口绞龙, 送料速度 ≥ 1.4t/h;	48	米	



			3. 配套下料三通, 带手动开关阀, 可自由控制下料; 4. 两套主线料管满足单栋上下层送料。			
	料盘式 喂料	料斗	275g/m ² 双面镀锌钢板, 厚度 1.2mm, 1.5 包料容量, 底部带过滤网。	8	套	
		料盘	PP 原生料制作, 14 位采食圆盘, 间距 0.75m 一个, 容量 2kg, 带料位调节, 开关片, 每盘饲养鸡只 40-50 只。	512	个	
		料管	275g/m ² 热镀锌钢管, 耐磨、耐腐蚀, 直径 45mm, 布设防止鸡只站钢丝。	128	套	
		末端驱动系统	1. 配套三相减速电机, ≥0.75kw、380V, 防护等级 IP55; 2. 末端配套满料传感器。	8	套	
		升降装置	大滑轮采用 4 寸铸铁材质, 中滑轮采用 0.3T 铸铁材质, 主钢丝绳采用 ≥5.0mm 不锈钢钢丝绳, 悬挂钢丝绳采用 ≥2.5mm 不锈钢钢丝绳, 悬挂间距 ≤3 米, 前后端升降同步, 达到安全使用规定。	8	套	
饮水系统	水线系统	调节阀组件	1. φ 25, 压力损耗率不小于 90%, 具备反冲洗功能; 2. 带反冲球阀, 具备反冲功能, 操作方便, 高耐压抗腐蚀橡胶密封垫, ABS 塑料外壳; 3. 入水压力可调, 调整范围 0.1-0.3Mpa;	8	个	4 水
		水管	1. 外径 22*22mmPVC 方管, 带加强筋, 可拆洗; 2. 每条水线进水端配置单独球阀; 3. 布设防栖线。	128	套	12 孔/3m, 含支撑管
		乳头	进口肉鸡专用 360 度乳头, 需配接水杯, 出水量在进水口水尺高度为 10cm 时达到 40ml/min, 间距 25cm/个, 每个乳头饲养鸡只 12 只。	1536	个	
		压力水柱 (前端)	透明胶管加支撑弹簧, 内部设有红色圆球	10	套	
		接水杯	pp 材质	1536	个	



	脉冲水表	—	尺寸 DN32, 流量范围 500-8000 l/h, 压力等级 PN1.0MPa, 误差: ≤2%。	2	个	
	加药器	—	加药器浓度范围 1-5.0%, 加药器承压范围 0.15-8ba.	2	个	含路旁
	过滤器	—	过滤器尺寸 DN32, 过滤精度 200 目, 压力等级 PN2.0MPa, 配冲洗装置。	2	个	
	自动反冲	—	每个调压阀配套一个, 具备手自一体定时冲洗水线	1	套	
	进、排水管	—	DN32	2	套	
	升降装置	—	水线系统配套附件要求: 配套滑轮组, 钢丝绳手摇绞盘升降, 要求采用不锈钢 304 钢丝绳防锈, 主钢丝绳采用 ≥3.0mm 不锈钢钢丝绳, 悬挂钢丝绳采用 ≥3.0mm 尼龙绳, 悬挂间距 ≤3 米, 前后端升降同步, 达到安全使用规定。	8	套	
照明系统	LED 灯	—	1、额定电压 48V, LED 功率 0-9W, 3m/个, 光照强度满足小鸡 50-60Lux, 大鸡 30-40lux 的照明需求, 无频闪灯泡, 一体防水插入式灯线, 可调光; 2、▲流明值 (Efficacy) ≥110 lm/W; (须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明) 3、▲半光角度 ≥150 度。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)	2	套	3 列灯
控制系统	电控柜	—	采用镀锌钢板, 外加涂层, 采用国内名优品牌元器件。控制柜采用一体柜设计, 手自一体控制。	2	套	
	应急通风控制	—	当环控器意外失效或缺相等意外, 可以强制启动 2 台风机应急通风。	2	套	
	动力电线电缆	—	国内名优电缆	2	批	
	电线桥架	—	金属桥架式布置或套管保护。	2	批	



保温系统	高温空气能	空气源热泵机组	含热源机组, 供两层设计	1	套	供两层
		舍内散热片	散热片	1	栋	
加湿系统	喷雾加湿	—	配置高压喷雾主机(单栋两层共用一台主机), 手动切换上下层加湿, 主管道采用紫铜管(外径 9.5; 内径: 8.08mm; 壁厚 1.0mm), 分支管道采用 PE 管(外径 9.52; 内径: 4.2mm; 壁厚 2.65mm), 不锈钢喷头、喷座, 喷头间距≤2.5m, 高压喷射半径≥3.0m, 30-35 微米雾化颗粒, 每栋鸡舍纵向安装 2 条喷雾线, 配套过滤器、保证耐压不渗漏。	2	套	
环控系统	风机	纵向风机	1、2.2KW; 2、▲0PA 风量≥59500m ³ /h, 50PA 风量 ≥ 50200M ³ /h, 149PA 风量 ≥ 20500m ³ /H。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)	4	台	DA1700-7
		纵向变频风机	1、2.2KW; 2、▲0PA 风量≥65500m ³ /h, 50PA 风量 ≥ 55000M ³ /h, 125PA 风量 ≥ 36000m ³ /H。(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家或经销商公章作证明)	2	台	DA1700-6 LPC
		横向风机	1、885W; 2、0PA 风量≥24800m ³ /h, 30PA 风量 ≥22500m ³ /h, 60PA 风量≥20000m ³ /h。	4	台	DA820
	湿帘	山墙	PVC 材质, 水箱一体外挂式。含水泵、7060 水帘, 150mm 厚度	2	套	PADS 1.8M*6M
		侧墙	PVC 材质, 水箱一体外挂式。含水泵、7060 水帘, 150mm 厚度	4	套	PADS 1.8M*6M
	小窗	窗体	20PA 风量 2500M ³ /H, 一体成型, 尺寸 885MM*325MM, 安装开孔尺寸: 840MM*270MM	40	个	DA1911
		电机	DC24V, 600MM 行程, IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能和手动按钮。	4	个	DA1754-150
	百叶窗	窗体	10pa 风量 18200M ³ /H, 尺寸 1538MM*1538MM, 开孔尺寸 1445MM*1445MM。5 层百叶风门	24	个	DA17K



	电机	DC24V, 600MM 行程, IP65, 300KG 拉力。具备手动、自动控制功能和手动按钮。	2	个	DA1754-150
环控器	环控器与生产电脑	32 路继电器输出, 18 路 0-10v 输出, 18 路 0-10V 输入, 4 路模拟输入、2+2 模拟量可编程输出输出。	2	个	DOL 530 Poultry, 10" Large 32RL w/sp.
	生产管理与环控软件	DOL 534+DOL535 生产管理、环控软件	2	套	DOL534+DOL535 Broiler, Poultry Production SW
	农场环控、生产和管理软件	安装在办公室电脑, 可以作为本地服务器, 远程数据上传集团服务器, 本地生产管理分析、环控设置、管理、监控和分析, 提供养殖生产、管理、监控提供指引	2	套	Farmonline
	紧急开启系统	电脑故障、断电时候可紧急打开小窗、风机阀门、隧道风门等	2	套	DOL 278A
	报警系统	GSM 10 路继电器输出, 10 路可编程模拟量和开关量输入, 可以联入 Farmonline 农场生产管理软件、报警同时通过手机、APP、电脑软件逐级上报, 管理员需要通过指纹、账号确认报警。责任管理清晰。	2	套	DOL 2400
	CO2 传感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-10000PPM 量程, IP67 防水等级	2	个	DOL 19, 0-10000PPM
	负压传感器	DC15-30V , 0-10V+4-20MA 输出, 0-100PA 量程, IP67 防水等级	2	个	413240 , 0-100PA
	温湿度传感器	DC15-30V , 1P69K 防水等级	6	个	DOL 114
	室内温度传感	DC15-30V , 1P69K 防水等级	16	个	DOL 12
	室外传感器天气防护罩	防雨、防尘功能, 抗阳光干扰	2	个	
	鸡称	具备肉鸡自动体重分析软件、10-30VDC , IP67 防水等级、耐酸碱腐蚀。	24	个	DOL94-10

	饲料批量称	误差精度: 0.03%, 电源 230-240VAC, 功率 80W, 最少称重 0.5KG, 通过环控生产管理电脑控制称重喂料曲线, 数据自动上传到农场管理软件,	2	个	DOL99B
	电缆	含电缆、桥架	2	套	
	小窗附件	8MM 热镀锌拉杆, 转角轮,	2	套	
	控制柜		2	个	

二、商务要求:

(一) 质保期及售后服务要求:

1. 质量保证期 (简称“质保期”) 为 1 年, 质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
2. 质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对采购人的服务通知, 中标人在接报后1小时内响应, 4小时内到达现场, **24小时内处理完毕**。若在**24小时内**仍未能有效解决, 中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

(二) 包装、保险及发运、保管要求:

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装, 其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。
2. 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输, 包括装卸车、货物现场的搬运。
3. 各种设备必须提供装箱清单, 按装箱清单验收货物。
4. 货物在现场的保管由中标人负责, 直至项目安装、验收完毕。
5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责, 中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

(三) 安装、调试与验收:

1. 中标人必须依照招标文件的要求和响应文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。
2. 货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 货物为原厂商未启封全新包装,具出厂合格证,序列号、包装箱号与出厂批号一致,并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的,鉴定费由采购人承担;否则鉴定费由中标人承担。

(四) 付款方式:

由采购人按下列程序付款:

1. 预付款:签订合同后 10 个工作日内,支付合同总价的 30%。
2. 设备到货后 10 个工作日内,支付合同总价的 50%。
3. 设备安装调试结束,提交全部报告材料,调试完成并验收合格后 10 个工作日内,支付合同总价的 17%。
4. 从验收合格之日起,正常使用 1 年后 10 个工作日内,支付剩余款项。
5. 中标人凭以下有效文件与采购人结算:
 - (1) 合同;
 - (2) 中标人开具的正式发票;
 - (3) 验收调试报告(加盖采购人公章);
 - (4) 成交通知书。
6. 因采购人使用的是财政资金,采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间(不含政府财政支付部门审核的时间),在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

第四章评分体系与标准

1. 本评标办法采用综合评分法。
2. 评标步骤: 采购人及采购代理机构先对投标文件进行资格性审查, 具体条款见《资格性评审表》, 再由评标委员会对投标文件进行符合性审查, 具体条款见《符合性评审表》, 对通过审查的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审, 最后评标委员会出具评标报告。
3. 评分及其统计: 按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定, 评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较, 评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

资格性评审表

项目名称: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环
控与生产系统采购项目

项目编号: YC21XX00ZC005

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全;
2	投标函已提交并符合招标文件要求的;
3	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的;
4	投标报价未超过本项目采购内容的最高限价;
5	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字, 或签字人有法定代表人有效授权书的;
6	按有关法律、法规、规章不存在资格不符合的情况。

符合性评审表

项目名称: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环
控与生产系统采购项目

项目编号: YC21XX00ZC005

序号	评审内容
1	投标报价没有明显低于其他投标人的报价, 对其产品质量或者诚信履约没有影响的, 或对其报价在现场合理的时间内提供了合理书面说明;
2	投标文件编制有序、清晰, 无出现其他与本项目或自身无关的资料;
3	报价是固定价且是唯一的;
4	技术、商务条款没有重大偏离或保留的;
5	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的;
6	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

技术、商务部分评分表

(70分)

项目名称: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环
控与生产系统采购项目

项目编号: YC21XX00ZC005

序号	评审项目	评分范围
1	项目实施方案 (6分)	根据投标人提供的实施方案,包括但不限于供货进度安排、人员安排等进行综合评审: 1. 实施方案具体、全面,合理、可行性高,得6分; 2. 实施方案基本全面、可行性一般,得4分; 3. 实施方案过于简单、可行性差,得2分; 4. 无相关实施方案得0分。
2	产品技术先进性、 质量可靠性等 (5分)	对所投产品的选型、配置情况、技术先进性、安全稳定性、可靠性等进行综合评审: 1. 产品选型及配置的先进性、安全性、稳定性均有详细阐述,技术先进、质量可靠的得5分; 2. 产品选型及配置的先进性、安全性、稳定性只有部分有较详细阐述,先进性及可靠性一般的得3分; 3. 产品选型及配置的先进性、安全性、稳定性只有部分阐述且不详细,先进性及可靠性较差的得0-1分;
3	货物技术参数和性能指标 (28分)	投标产品完全满足本文第三章用户需求书的所有指标得 28分 ; 1. 未带“▲”项,每不满足一项扣 2分 ,扣完为止。 2. 带▲项,每不满足一项扣 4分 ,扣完为止。
4	产品独特技术 (15分)	所投产品制造商具有相关实用新型专利的,每个得3分,最高得15分。 注:须提供专利证书复印件并加盖制造商公章,不提供不得分。
5	安装调试、质量保证、 验收方案(5分)	根据各投标人对所投项目的安装调试、质量保证、验收方案等进行综合评审: 1. 安装调试方案具体、全面,质量保障措施完善、及时,并有承诺;验收方案、作出计划保障最优的得5分; 2. 安装调试方案基本满足要求,质量保障有承诺,验收方案、作出计划保障一般的得3分; 3. 安装调试方案不具体,质量保障措施不完善或没有实质响应,验收方案、作出计划保障差的得0-1分。

6	售后服务方案 (5分)	<p>根据投标人提供的售后服务方案（质保期、服务便利性、质保内容、维修维护的方式、响应速度和应急处理，售后服务人员，零配件供应及优惠承诺等）进行综合评审：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 售后服务方案详细、全面、合理，与项目实施的符合程度高，得5分； 2. 售后服务方案较详细、较合理，与项目实施的符合程度较高，得3分； 3. 售后服务方案有相关描述，基本合理，与项目实施的符合程度一般，得0-1分；
7	同类业绩（6分）	<p>供应商须提供 2019 年 1 月 1 日至今同类业绩合同，每提供一份得 3 分，最高 6 分。 (提供合同复印件作为评审依据，不提供不得分。)</p>
合计		70 分

备注：

1. 招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术、商务评分：所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价格评分表

(30分)

1. 价格核准:

1.1. 评标委员会详细分析、核准价格表, 检查其是否存在计算上或累加上的算术错误, 修正错误的原则详见第二册第 27.2 条相关条款。

1.2. 按下列第 3 点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

2. 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算, 即满足招标文件要求(通过资格性、符合性审查)且投标价格最低的有效投标报价(指价格核准后的价格, 下同)为评标基准价, 其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times \text{价格权值} \times 100$$

备注: 投标报价得分四舍五入后, 小数点后保留两位有效数;

3. 小型和微型企业产品价格扣除

3.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 对小型和微型企业产品的价格给予 6% 的扣除, 用扣除后的价格参与评审; 投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的, 则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

3.2. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业, 下同)应当同时符合以下条件:

3.2.1. 符合中小企业划分标准;

3.2.2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

3.3. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》(格式见第七章投标文件格式), 如投标人为非制造商, 其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》, 否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4. 监狱企业视同小型、微型企业, 享受评审中价格扣除。

3.4.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒



毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.2. 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予认可。

3.5. 残疾人福利性单位产品价格扣除

3.5.1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业, 按上述 3.1 条款享受评审中价格扣除。

3.5.2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2020〕141号)的规定, 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》(格式见第六章投标文件格式), 并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函, 接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4. 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的, 评审中只享受一次价格扣除, 不重复进行价格扣除。

5. 节能产品、环境标志产品价格扣除:

5.1. 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入国家行业主管部门颁布的最新一期节能产品清单的, 节能产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的, 对节能产品的价格给予 2%的扣除, 在 30%以下的, 对节能产品的价格给予 1%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。(提供投标产品所在清单页加盖投标人公章)。

5.2. 投标产品纳入国家行业主管部门颁布的最新一期环境标志产品清单的, 环境标志产品投标报价占总投标报价比例在 30%或以上的, 对环境标志产品的价格给予 2%的扣除, 在 30%以下的, 对节能产品的价格给予 1%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。(提供投标产品所在清单页加盖投标人公章)。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期:
2. 交货方式:
3. 交货地点:

五、付款方式（招标文件第一册用户需求书另有规定从其规定）

由采购人按下列程序付款:

1. 预付款: 签订合同后 10 个工作日内, 支付合同总价的 30%。
2. 设备到货后 10 个工作日内, 支付合同总价的 50%。
3. 设备安装调试结束, 提交全部报告材料, 调试完成并验收合格后 10 个工作日内, 支付合同总价的 17%。
4. 从验收合格之日起, 正常使用 1 年后 10 个工作日内, 支付剩余款项。
5. 中标人凭以下有效文件与采购人结算:
 - (1) 合同;
 - (2) 中标人开具的正式发票;
 - (3) 验收调试报告 (加盖采购人公章);
 - (4) 成交通知书。
6. 因采购人使用的是财政资金, 采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间 (不含政府财政支付部门审核的时间), 在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

六、质保期及售后服务要求

1. 质量保证期 (简称“质保期”) 为 1 年, 质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。
2. 质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
3. 对采购人的服务通知, 中标人在接报后 1 小时内响应, 4 小时内到达现场, **24 小时内处理完毕**。若在 **24 小时内** 仍未能有效解决, 中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

六、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

七、验收

1. 货物若有国家标准按照国家标准验收, 若无国家标准按行业标准验收, 为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使

用。

2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3%的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3%向乙方偿付违约金。
4. 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、 其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。



3. 如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、 合同生效

1. 合同自甲乙双方代表或其授权代表签字盖章之日起生效。
2. 合同壹式份,其中甲乙双方各执份,政府采购代理机构执壹份,监管部门份。

甲方(盖章):

乙方(盖章):

代表:

代表:

签定地点:

签定日期: 年 月 日

签定日期: 年 月 日

开户名称:

银行账号:

开 户 行:

第六章投标文件格式

投标文件包装封面参考

投标 / 响应文件

(正本 / 副本 / 开标信封)

项目名称: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分
中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环控与生产系统采购项
目

项目编号: YC21XX00ZC005

投标人:(盖章)

(年 月 日 时 分)之前不得启封

投标文件目录表

项目名称: 岭南现代农业科学与技术广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略专项资金环
控与生产系统采购项目

项目编号: YC21XX00ZC005

文件类型	序号	文 件 名 称	提交情况		页码 范围	备注
			有	无		
初审文件(加 盖投标人公 章)	1	投标函				
	2	投标人资格声明函(提供《政府采购法》第二十二 条规定的相关有效证明材料)				
	3	法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然 人的身份证明				
	4	2019年财务报告或提供2020年1月至今<至少一 个月>的财务状况;其他组织,可提供银行出具 的资信证明				
	5	2020年1月至今<至少一个月>缴纳税收和社保 的凭证。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金 的,应提供相应文件证明				
	6	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (提供承诺函,格式自拟)				
	7	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管 理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该 采购项目的其他采购活动。(提供《承诺函》)				
	8	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重 大违法记录的书面声明(格式自定)				
	9	法定代表人授权委托书				
	10	法定代表人证明书				
投标人应提 交的技术文 件(加盖投标 人公章)	1	开标一览表(报价表)				
	2	政策适用性说明(如有)及其附件				
	3	投标分项报价表				
	4	投标货物技术参数响应一览表及其附件				
	5	投标货物的详细情况及技术服务方案				
	6	投标人认为需要提供的其它说明和资料				
投标人应提 交的商务文 件(加盖投标 人公章)	1	投标人基本情况表				
	2	2019年1月至今销售同类产品情况一览表				
	3	项目经理及管理技术人员一览表				
	4	用户需求商务条款响应一览表				
	5	招标代理服务费承诺书				
	6	退投标保证金说明				
	7	投标保证金递交证明文件				
	8	投标人认为需要提供的其他商务资料				

格式1

投标函

致: 云浮市永诚招标代理有限公司

我方确认收到贵方(项目名称)采购货物及相关服务的招标文件(项目编号: YC21XX00ZC005),
(投标人名称、地址)作为投标人已正式授权(被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表, 签名代表在此声明并同意:

1. 我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定, 自愿参加投标, 并已清楚招标文件的要求及有关文件规定, 并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受, 则直至合同生效时止, 本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件, 包括澄清(如有)及参考文件, 我们完全理解本招标文件的要求, 我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标, 完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应, 则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件, 无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的, 绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺: 在本次招标采购活动中, 如有违法、违规、弄虚作假行为, 所造成的损失、不良后果及法律责任, 一律由我公司(企业)承担。
8. 如果我们提供的声明或承诺不真实, 则完全同意认定为我司提供虚假材料, 并同意作相应处理。
9. 我们是依法注册的法人, 在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位(如有)和政府采购代理机构。
10. 所有有关本次投标的函电请寄: (投标人地址)

备注: 本投标函内容不得擅自删改, 否则视为无效投标。

投标人名称:

投标人公章:

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):

电话:

传真:

邮编:

格式2

投标人资格声明函

云浮市永诚招标代理有限公司:

关于贵公司____年____月____日发布项目(项目编号: YC21XX00ZC005)的采购公告,本公司(企业)愿意参加投标,并声明:

本公司(企业)具备《政府采购法》第二十二条规定的条件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件。

注: 以上须提供相关有效证明材料。

本公司(企业)已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司(企业)的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

本公司(企业)承诺在本次招标采购活动中,如有违法、违规、弄虚作假行为,所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

特此声明!

单位名称:

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):

单位地址:

单位公章:

邮政编码:

日期:

联系电话:

格式4

承诺函

云浮市永诚招标代理有限公司:

关于贵公司____年____月____日发布项目(项目编号: YC21XX00ZC005)的采购公告,本公司(企业)愿意参加投标,并承诺:

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,本公司(企业)如为采购项目/包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不再参加该采购项目的其他采购活动。否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

单位名称:

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):

单位地址:

单位公章:

邮政编码:

日期:

联系电话:

格式4

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 (投标人地址) 的 (投标人名称) 在下面签名的 (法定代
表人姓名、职务) 在此授权 (被授权人姓名、职务) 作为我公司的合法代理人，就 (项目名称、项目
编号) 的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：年 月 日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 (正面)

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处 (反面)

格式5

法定代表人证明书

_____同志, 现任我单位职务, 为法定代表人, 特此证明。

本证明书自签发之日起生效, 有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附:

营业执照 (注册号):

经济性质:

主营 (产):

兼营 (产):

<p>法定代表人 居民身份证复印件粘贴处</p> <p>(正面)</p>	<p>法定代表人 居民身份证复印件粘贴处</p> <p>(反面)</p>
--	--

投标人名称: (单位盖公章):

地址:

签发日期:

格式9

开标一览表(报价表)

投标人名称:

项目编号: YC21XX00ZC005

采购内容	数量	投标报价 (人民币 元)	完成期
岭南现代农业科学与技术 广东省实验室云浮分中心 2020 年度省科技创新战略 专项资金环控与生产系统 采购项目	1 批	小写: RMB 大写:	自合同签订之日起 ____ 日历天内

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

日期:

备注:

1. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。如: 小写: RMB1230000, 大写: 壹佰贰拾叁万元整。
2. 此表为投标文件的组成部分, 须附在正、副本的投标文件中, 并另封装一份于开标信封中。
3. 此表内投标报价为最终价, 开标信封及投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明或资料, 否则为无效投标。
4. 投标报价要求具体见第一册第一章“投标报价”要求。

格式10

投标分项报价表

投标人名称:

项目编号: YC21XX00ZC005

(格式自拟)

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

日期:

注:

1. 中文大写金额用汉字, 如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等。如: 小写: RMB1230000, 大写: 壹佰贰拾叁万元整。
2. 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。
3. 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物, 还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单, 注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容, 该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价, 其目的是便于评标, 但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

格式11

政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

	产品名称 (品牌、型号)	制造商	制造商企业类型	金额	金额占总报价 比重(累计%)
小型、 微型 企业 产品					
	行 业: _____ ; 营业收入(万元): _____ ; 资产总额:(万元): _____ ; 从业人员(人): _____ ; 注: 如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的, 以财务报表的数据为准。				
类别	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商/开发商	认证证书编号	清 单	
节能 产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
环保 标志 产品				第__期清单	
				第__期清单	
				第__期清单	
说明					

注:

1. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”;
2. “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品, 须填写认证证书编号, 并在“清单”栏中填写属于“第__期清单”的产品(产品被列入多期清单的, 以最新一期为准), 同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件(均为复印件, 加盖投标人公章):
 - 2.1. 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品, 提供“节能产品政府采购清单(第__期)”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章, 节能清单在中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、国家发展改革委网站(<http://hzs.ndrc.gov.cn/>)和中国质量认证中心网站(<http://www.cqc.com.cn/>)上发布;
 - 2.2. 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品, 提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章, 清单在中华人民共和国财政部网站(<http://www.mof.gov.cn>)、中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)、中华人民共和国环境保护部网站(<http://www.zhb.gov.cn>)、中国绿色采购网(<http://www.cgpn.org/>)上发布。

投标人名称(单位盖章):

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章): 职务: 日期:

《政策适用性说明》附件

中小企业声明函

(投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函,并明确企业类型,并提供最近年度经审计的财务报表,否则评审时不能享受相应的价格扣除)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。即,本公司同时满足以下条件:

- 1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。
- 2、本公司参加_____(采购单位名称)的_____(项目名称)_____采购活动提供本企业制造的货物,由本企业承担工程、提供服务,或者提供其他(请填写:中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

投标人名称(单位盖公章):

日期:

中小微企业声明函(制造商)

(制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函,并明确企业类型,并提供最近年度经审计的财务报表,否则评审时不能享受相应的价格扣除)

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准:

第四条第项行业,本公司为(请填写:中型、小型、微型)企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(单位盖公章):

日期:

监狱企业的证明文件

说明: 监狱企业参加政府采购活动时, 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2020〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

格式12

投标货物技术参数响应一览表

说明: 投标人必须对应招标文件条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称:

项目编号: YC21XX00ZC005

序号	货物名称及规格型号	招标文件条款描述	投标人响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写, 不能照抄要求)	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	查阅/证明文件指引
带“▲”的重要条款					
1					见《投标文件》第页
2					见《投标文件》第页
3					见《投标文件》第页
一般技术条款 (除带“★”和“▲”之外的技术条款)					
1					见《投标文件》第页
2					见《投标文件》第页
3					见《投标文件》第页

备注:

1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致, “招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的, 以用户需求中规定的为准。
2. 投标响应参数应附相关证明资料/产品宣传彩页, 并与厂家的产品资料一致, 不一致的以厂家资料为准。
3. 本表须加盖所投货物生产厂家的公章。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

日期:

格式13

投标货物的详细情况及技术服务方案

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1. 投标货物的详细情况

- 1.1. 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。
- 1.2. 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。
- 1.3. 投标人认为对投标有利的其他资料。

2. 投标技术服务方案

- 2.1. 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。
- 2.2. 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。
- 2.3. 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。
- 2.4. 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

日期：

格式14

投标人基本情况表

一、公司基本情况

- 1. 公司名称: _____ 电话号码: _____
- 2. 地 址: _____ 传 真: _____
- 3. 注册资金: _____ 经济性质: _____
- 4. 公司开户银行名称及账号: _____
- 5. 营业注册执照号: _____
- 6. 公司简介

文字描述: 发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述

图片描述: 经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明:

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

我/我们声明以上所述是正确无误的,您有权进行您认为必要的所有调查,如以上数据有虚假,一经查实,自行承担相关责任。

投标人名称(单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表(签名或盖章):

日期:

格式15

2019年1月至今销售同类产品情况一览表

投标人名称:

项目编号: YC21XX00ZC005

序号	业主名称	项目名称	主要设备名称	合同总价	签约及完成时间	单位联系人及电话

备注: 根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

日期:

项目经理及管理技术人员一览表

投标人名称:

项目编号: YC21XX00ZC005

序号	姓名	性别	年龄	学历	职称	专业	经验年限	拟担任职务或承担工作内容

备注: 根据评审表的要求提交相应资料。

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

日期:

格式17

用户需求商务条款响应一览表

说明: 投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写下表。

投标人名称:

项目编号: YC21XX00ZC005

序号	招标文件条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应 /负偏离)
1	一、技术要求及参数:		
2	二、商务要求: (一) 质保期及售后服务要求:		
3	(二) 包装、保险及发运、 保管要求:		
4	(三) 安装、调试与验收:		
5	(四) 付款方式:		

投标人名称 (单位盖公章):

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

日期:

格式18

招标代理服务费承诺书

云浮市永诚招标代理有限公司、采购人:

本公司_____ (投标人名称) 在参加_____ (项目名称) _____ (项目编号: YC21XX00ZC005) 的招标中如获中标, 我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”后, 凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账, 我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺, 愿凭贵公司开出的相关通知, 同意云浮市永诚招标代理有限公司办理支付手续, 扣除我公司提交的全部投标保证金, 并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表 (签名或盖章):

签署日期:

格式19

退投标保证金说明

特别提醒:

投标人缴纳的投标保证金,原则上,我司按保证金汇入的原账户退还,投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为(项目名称)的投标(项目编号为:YC21XX00ZC005)所提交的投标保证金(大写金额)元,请贵司退还投标保证金91005元,请划到以下账户:

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (具体到 XX 银行 XX 支行)		联系人	
账 号		联系电话	

备注:此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书,申请退还投标保证金时,招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”,按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金,若存在以下三种情形的,则按以下规定执行:

1. 单位名称变更

- A. 若投标人投标后,其单位名称变更,退还其投标保证金时,除提交变更后的账户信息外,还需附工商部门打印的变更信息说明,并加盖单位公章;
- B. 若投标人只变更营业执照信息,没有及时变更银行账户的,只需提供银行开户许可证复印件,并加盖单位公章。

2. 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况,则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息,投标人需附上收支两条线的说明,并加盖单位公章;

3. 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金,但不参加投标时,请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后,传真至 0766-2937696 或扫描发至 1787994024@qq.com

投标人(公章):

日期: